



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, факс 32-43-21

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы по Апанаенковскому району и  
Ипатовскому городскому округу Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
356720, с. Дивное, ул. Советская, 2, E-mail: divnoe77@bk.ru, тел. 5-20-28  
356630 г. Ипатово, ул. Ленинградская, 8, E-mail: ipatovo777@bk.ru, тел. 5-85-01

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны: диспетчер

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-09-09

г. Ипатово, ул. Ленинградская, 8,  
кабинет, 2

(место составления акта)

“ 17 ” июня 20 20 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

**N 54**

По адресу/адресам: г. Ипатово, ул. Ленинградская, 8, кабинет, 2

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении проверки №54 от 15.05.2020 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного казенного учреждения социального обслуживания «Ипатовский  
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 17 ” июня 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок физлиц, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальными предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 1 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Апанаенковскому району и  
Ипатовскому городскому округу)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Годило Г.В.

15.05.2020 11:00

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Бильдиев Андрей Петрович старший инспектор ОНД и ПР  
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Апанаенковскому району и Ипатовскому городскому  
округу) государственный инспектор Апанаенковского района и Ипатовского городского округа  
по пожарному надзору капитан внутренней службы

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:** Годилю Галина Владимировна, директор  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Проектная документация на систему автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, установленная в помещениях зданий, разработана не в соответствии с установленными требованиями (Статья 83, часть 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. N 31 п. 13.3; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п. 14.3) Нарушение допущено – ГКУ СО «Ипатовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал»;
2. Не проведена повторная обработка деревянных конструкций кровли здания по истечении гарантийного срока действия (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" п. 21) Нарушение допущено – ГКУ СО «Ипатовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал»;
3. На момент проверки не обеспечено исправное состояние системы автоматической противопожарной сигнализации (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" п. 61) Нарушение допущено – ГКУ СО «Ипатовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал»;
4. Не проводится ежеквартальная проверка первичных средств пожаротушения (огнетушителей) установленных, в здании, с занесением отметки в журнал учета огнетушителей (СП 9.13130.2009 4.3.6; Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" п. 478) Нарушение допущено – директором Годилю Г.В.;
5. На момент проверки отсутствуют паспорта завода-изготовителя огнетушителей расположенных на объекте (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" п. 475) Нарушение допущено – директором Годилю Г.В.

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):



нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:**

1. Протокол об административном правонарушении № 69 от 17.06.2020 г.
2. Письмо по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 4/1/24 от 17.06.2020 г.
3. Форма проверочного листа от 17.06.2020 г.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):**

Годилов Галина Владимировна, директор

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 17 ” июня 20 20 г.

  
(подпись)

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:**

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)

